



proj. WG p-poz Wyłącznik przeciwpożarowy oznaczyć zgodnie z PN-EN 60364-7-7
PWP zabudować wewnątrz przy wejściu od strony zachodniej w pobliżu rozdzielnic głównej.

<div>ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczyński Mirosław</div> <div>NIP: 613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428 Ul. Cmentarna 1 p.p. ata@poczta.onet.pl 59-800 LUBAŃ</div>	STADIUM OPRACOWANIA:	TYTUŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
	PROJEKT TECHNICZNY	SCHEMAT ROZDZIELNICY RPV-AC	ELEKTRYCZNA
	ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni	PROJEKTANT: mgr inż. MAREK KIEROŃ DOŚ/IE/0070/06 nr upr.: 261/DOŚ/05	NR RYSUNKU: E-2
	INWESTOR: Gmina Bogatynia 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1		SKALA: -
	NAZWA / ADRES OBIEKTU: 59-920 Bogatynia, ul. Sportowa 8 dz. nr 134, AM 16, obr. II		DATA: 12-2020