



proj. WG p-poz Wyłącznik przeciwpożarowy oznaczyć zgodnie z PN-EN 60364-7-7
PWP zabudować wewnątrz przy wejściu od strony zachodniej w pobliżu rozdzielnic głównej.

<div>ata ata ata ata ata ata ata</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczyński Mirosław</div> <div>59-800 LUBAN Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl</div> <div>NIP: 613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428</div>	STADIUM OPRACOWANIA: <div>PROJEKT BUDOWLANY</div>		TYTUŁ RYSUNKU: <div>SCHEMAT ROZDZIELNICY RPV-AC</div>		BRANŻA: <div>ELEKTRYCZNA</div>	
	ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni		PROJEKTANT: mgr inż. MAREK KIEROŃ DOŚ/IE/0070/06 nr upr.: 261/DOŚ/05		NR RYSUNKU: E-2	
	INWESTOR: Gmina Bogatynia 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1		SPRAWDZIŁ: mgr inż. ADAM SZEWCZYK DOŚ/IE/0160/01 nr upr.: 82/DOŚ/04		SKALA: -	
	NAZWA / ADRES OBIEKTU: 59-920 Bogatynia, ul. Sportowa 8 dz. nr 134, AM 16, obr. II				DATA: 12-2020	