

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego na Remont boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie – IV RAZ.

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Proszę o wyjaśnienie wymogu w zakresie doświadczenia wykonawcy. Wymaga się, żeby wykonawcy składający ofertę wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, zrealizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów sportowych, w skład których wchodziły boiska o nawierzchni syntetycznej typu EPDM.

Czy „typ EPDM” należy rozumieć jako nawierzchnię syntetyczną z wierzchnią warstwą typu EPDM, czy też nawierzchnię wykonaną w pełnym systemie EPDM?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie nawierzchni zarówno w całym przekroju EPDM, jak również jako typ 2S składający się z granulatu SBR w dolnej części oraz granulatu EPDM w górnej części, przy czym warstwa granulatu EPDM musi mieć grubość min. 6 mm.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je stosować odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
/ - /
Wojciech Dobrołowicz

Otrzymują:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.bogatynia.pl
2. aa