

Nr zamówienia:
I.271.23.2022.MA

Bogatynia, dnia 09.05.22 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego na Wymianę węzła ciepłego trzyfunkcyjnego zasilającego budynek hali sportowej i basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy na instalacji C.O i Ciepła Technologicznego mają być zamontowane urządzenia odgazowujące VB z pompą i sterownikiem, czy wystarczą same separatory powietrza..

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Zamawiający wymaga zamontowania na instalacji C.O. i C.T. urządzeń odgazowujących zgodnie z dokumentacją projektową.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego

Z up. Burmistrza
Aleksandra Kotodryśka-Wojciechowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji

Otrzymują:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.bogatynia.pl
2. aa