

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego na Remont boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Projekt podaje, że projektowane siedziska mają być w kolorze seledynowym. W związku ze znaczną rozbieżnością cen siedzisk ze względu na ich kolorystykę, proszę o podanie koloru RAL siedzisk.

Odpowiedź:

W wycenie proszę ująć siedziska w kolorze RAL 5010

2. Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU bieżni i boiska w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych>

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni PU.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia PU typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu:

- dla bieżni - posiadającej parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU) oraz zgodne z World Athletics i posiadającą Certyfikat WA/IAAF (Product Certificate)

- dla boiska - posiadającej parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU)

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badań jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ.

3. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

4. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź:

Kolorystyka boisk została pokazana na rys. nr 1. Boiska należy wykonać zgodnie z tą kolorystyką.

5. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację na swojej stronie internetowej, w której skład wchodzi również mapa sytuacyjna. Ewentualne wątpliwości wykonawca musi wyjaśnić własnym sumptem i staraniem.

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację zadania inwestycyjnego.

7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Ze względu na charakter robót, jakiekolwiek decyzje administracyjne, czy też uzgodnienia nie są wymagane. Zamawiający dysponuje aktualnym zaświadczeniem przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

8. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wg odpowiedzi i modyfikacji.

Odpowiedź:

Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego jest elementem pomocniczym do wyceny. Wykonawca winien wycenić prace budowlane w oparciu o dokumentację techniczną.

9. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Organizacja placu budowy należy wyłącznie do obowiązków wykonawcy, w tym wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.

10. W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Ze względu na krótki okres realizacji robót budowlanych Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je stosować odpowiednio.

Jednocześnie Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ.

5. pkt. 10.1. SWZ

jest:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.07.2022r.**”

winno być:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.08.2022r.**”

6. pkt 17.2. SWZ

jest:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.06.2022r., do godz. 10:00.**”

winno być:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **04.07.2022r., do godz. 10:00.**”

7. pkt 18.1. SWZ

jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2022 r., o godzinie 11:00.**”

winno być:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.07.2022 r., o godzinie 11:00.**”

8. Formularz ofertowy, pkt 4

jest:

„Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.07.2022 r.**”

winno być:

„Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.08.2022 r.**”

9. W pkt. 5.2.2. SWZ dodaje się:

Parametry techniczne, które ma spełniać nawierzchnia poliuretanowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal:

Parametr techniczny	Wymogi Zamawiającego
wytrzymałość na rozciąganie	
-nawierzchnie nieporowate	$\geq 0,5$ [Mpa]
-nawierzchnie porowate	$\geq 0,4$ [Mpa]

wydłużenie względne	≥ 40 [%]
odkształcenie pionowe	0,6 - 2,5 [mm]
amortyzacja siły	35 - 50 [%]
Tarcie TRRL	≥ 47

Parametry techniczne boisk wielofunkcyjnych winny być zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02.

10. w pkt 13.9. lit g skreśla się „nie dotyczy” i dodaje się:

„- potwierdzenie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02.

- atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA (dla bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego)

- karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni (dla bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego)

Zamawiający przewiduje uzupełnienie ww. przedmiotowych środków dowodowych”.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. Niniejsza modyfikacja, w przypadku rozbieżności, ma pierwszeństwo nad dokumentacją techniczną.

W imieniu Zamawiającego

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrotowicz

Otrzymują:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.bogatynia.pl
2. aa

