GMINA BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
tel. (075) 7733961
fax. (075) 7733961 wew.42

IZP.341 –53-2/10 Bogatynia, dnia 05.10.2010r.
dot. pisma (mail) z dnia: 27.09.2010r.

Uczestnicy postępowania

Odpowiedź na zadane pytanie do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony – na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszków – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2010r. pod nr 264289-2010 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 27.09.2010r.

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) **zawiadamia**, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE Z DNIA 27.09.2010r.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania".

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

1. Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.
2. Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.
3. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.
4. Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń, po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie po przez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

5. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiadając na powyżej wymienione pytanie Zamawiający wyjaśnia:
Ad.1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych w kolorze zbliżonym do słupa aluminiowego.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio.

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Andrzej Grzmielewicz

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Komisja Przetargowa
Tel. 0 75 77 33 961 wew. 54
e-mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl

Wydział Zamówień Publicznych
ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia
POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – CERTYFIKAT NR 1418/2/2008